



‘CEPAT DAN MESRA’

Ruj. Tuan :
(Your Ref)
Ruj. Kami : JBPM:BKK/013/2/28 (22)
(Our Ref)
Tarikh : 7 Januari 2011
(Date)

‘SEPERTI SENARAI EDARAN’

Tuan,

Dato’/Tuan,

PINDAAN DAN PENAMBAHBAIKAN ARAHAN KESELAMATAN KEBAKARAN BILANGAN 2 TAHUN 2010: KETETAPAN TEKNIKAL BAGI KEPERLUAN UJIAN PINTU RINTANGAN API

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa surat ini bertujuan untuk meminda Arahan Keselamatan Kebakaran Bilangan 2 Tahun 2010: Ketetapan Teknikal bagi keperluan ujian Pintu Rintangan Api seperti berikut:

2.1. Ketetapan Teknikal

Perkara 3.2 - Jadual senarai piawaian antarabangsa untuk diterima pakai dengan dipinda **"MS 1601 : Part 1 - 11 : 2009 Specification for fire resistant doorsets"** diganti dengan **"MS 1601: Part 4 : 2009, MS 1601: Part 6: 2007 dan MS 1601: Part 9: 2007 - Specification for fire resistant doorsets"**.

Perkara 3.2 - Jadual senarai piawaian antarabangsa untuk diterima pakai dengan mengeluarkan **"SS 332: 1998 - Specification for fire doors"** dan dibatalkan.

Sila rujuk Jadual pada Lampiran A.

3. Pindaan ini dibuat berdasarkan Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Pepasangan Keselamatan Kebakaran Bil.2/2010 pada 14 Disember 2010 dan Majlis Perundingan JBPM bersama Badan Profesional Bil.2/2010 pada 20 Disember 2010.

4. Arahan ini berkuatkuasa serta-merta mulai tarikh ianya dikeluarkan.

Sekian terima kasih.



“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

“1 Malaysia” Rakyat didahulukan. Pencapaian diutamakan.

Saya yang menurut perintah,

(DATO' WAN MOHD. NOR BIN HJ. IBRAHIM)

Ketua Pengarah,
Jabatan Bomba dan Penyelamat,
Malaysia

- s.k i. YAS Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)
 ii. YAS Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan)
 iii. YAS Penolong Ketua Pengarah, Bah. Keselamatan Kebakaran

Ruj. Fail:JBPM:BKK/013/2/28 (22)

SENARAI PIAWAIAN ANTARABANGSA YANG DITERIMA PAKAI	
BS EN 1158:1997	Building hardware - Door coordinator devices - recruitments and test methods.
BS EN 12209:2003	Hardware – locks and latches - mechanically operated, latches and locking plates - requirements and test method
BS EN 1125:1997	Building hardware - Panic exit devices operated by a horizontal bar - Requirements and test methods
BS EN 179:1998	Building hardware - Emergency exit devices operated by a lever handle or push pad - Requirements and test methods.
BS EN 1154:1997	Building hardware – Controlled door closing device - Requirements and test methods.
BS EN 1935:2002	Building hardware - Single-axis hinges - Requirements and test methods.
MS 1601:Part 4: 2009, MS 1601: Part 6: 2007, MS 1601 :Part 9: 2007	Specification for fire resistant doorsets.
ANSI/BHMA A156	American National Standard for Auxiliary Locks & Associated Products, Bored & Preamsembled Locks & Latches, Mortise Locks & Latches.
Serta mana-mana piawaian yang setaraf dan diiktiraf oleh JBPM	

Disahkan oleh,

(DATO' RUSMANI BIN MUHAMAD)
Penolong Ketua Pengarah,
Bahagian Keselamatan Kebakaran,
b.p. Ketua Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat
Malaysia

SENARAI EDARAN

- i. Semua YS Penolong Ketua Pengarah
- ii. Semua YS Pengarah JBPM Negeri
- iii. Semua YS Komandan FRAM
- iv. President, The Institution of Fire Engineers (UK), Malaysia Branch
- v. President, The Institution of Engineers, Malaysia (IEM)
- vi. President, The Association of Consulting Engineers Malaysia (ACEM)
- vii. President, Malaysia Fire Protection Association (MFPA)
- viii. Pengurus Besar Kanan, Jab. Persijilan dan Pemeriksaan, SIRIM QAS Int.
- ix. Pengurus, Jab. Perkhidmatan Pengujian (Testing Services), SIRIM QAS Int.
- x. Semua Pengeluar Pintu Rintangan Api.