



**BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENYELIDIKAN,
PUSAT PENYELIDIKAN KEBOMBAAN (PUSPEK)
JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA,
KAWASAN PERINDUSTRIAN ENSTEK
LENGKOK TEKNOLOGI 71760, NILAI
NEGERI SEMBILAN**



Telefon : 609-7997600/ 7997611
Faks : 609-7997604
Laman Web : www.bomba.gov.my

Ruj.Tuan :
Ruj.Kami : JBPM/IP/RNP:700-7/2/28-32 (4)
Tarikh : 10 Januari 2022

Pengarah,
Gabungan Hartalega Sdn Bhd
No.2A, G & 1st Floor, Jalan Astaka 3B/KU3,
Laman Vista Alam, Bandar Bukit Raja,
41050 Klang,
Selangor DE.

u.p. Encik Tan Chee Koon/Edwin Soon

Tuan,



PAM KELENGKAPAN MENENTANG KEBAKARAN (FIXED FIRE FIGHTING PUMPSET)

- *Penarikan Balik Perakuan Pepasangan Keselamatan Kebakaran*

Dengan hormatnya saya merujuk kepada rujukan kami JBPM/IP/RNP: 700-7/2/28-32 (2), No.Siri: 2021/S9/5274/FFP, aduan diterima dan mesyuarat semakan semula Perakuan Pam KMK pada 05 Januari 2022.

2. Dimaklumkan bahawa semakan semula Jabatan mendapati bahawa ujian TUV-SUD-PSB, No.7191044478-MEC12-JC (18/10/2012) gagal mencapai tahap minima ditetapkan MS 2616:2015 (1U) dan telah dijalankan tanpa pengiktirafan Pihak Berkuasa (AHJ) Singapura termasuk skop ujian sepertimana dinyatakan di bawah:

- 2.1 MS 2616:2015
- 2.2 ISO 9906:2012
- 2.3 EN 12162:2001+A1:2009 (Hydrostatic)
- 2.4 IEC 60034-1:2017 (Motor)

3. Justeru itu, Sijil Perakuan Pepasangan Keselamatan Kebakaran bertarikh 02 Disember 2021 adalah ditarik balik sehingga pihak tuan mengemukakan laporan ujian yang mematuhi piawaian MS 2616:2015.

4. Sekiranya pihak tuan ingin mengemukakan bukti-bukti baru yang menunjukkan pengujian telah mematuhi kehendak MS 2616:2015, boleh berbuat demikian dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh surat ini dikeluarkan.

"CEPAT DAN MESRA"




Sekian, terima kasih.

“WAWASAN KEMAKMURAN BERSAMA 2030”

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”


Saya yang menjalankan amanah,


.....
(PKPJ B KAMARULZAMAN MALIK ABDULLAH)

Pengarah,
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan,
b.p. Ketua Pengarah,
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.

- s.k. 1) YAS Ketua Pengarah JBPM,
2) Seperti Lampiran 1 & 2

Bahagian	/	Catatan
TKP (O)		
TKP (P)		
P.OPS		
P.BKK	✓	Pastikan penguatkuasaan 'end to end' diperhebatkan.
P.LAT		
P.PEMB		
P.PK		
P.PNP		
P.BU		
PP		
P.KORP		
P.KJT		
KUIN		
KUICI		
TPP (K)		
TPP (SM)		
KPP (P)		
P/KHAS		
PA		


12.1.