



Ruj Tuan :
Ruj Kami : JBPM/IP/BKK: 700-5/1 Jld 3 (/6)
Tarikh : 30 Disember 2022

SENARAI EDARAN

YS Dato'/Tuan,

PEMAKLUMAN BERKAITAN PERINGATAN SOKONGAN PELESENAN KEPADA PREMIS YANG MENJUAL DAN MENYIMPAN LIQUEFIED PETROLEUM GASES (LPG)

Merujuk kepada perkara di atas adalah berkaitan.

2. Untuk makluman pihak YS Dato'/Tuan, jabatan telah menerima banyak aduan daripada orang awam berkaitan premis yang menjual dan menyimpan *liquefied petroleum gases* (LPG). Aduan yang dinyatakan adalah berkaitan risiko keselamatan kepada orang awam disekeliling dimana penyimpanan dan penjualan LPG adalah dalam kuantiti yang banyak.

3. Oleh yang demikian, jabatan berpandangan perlunya untuk pihak YS Dato'/Tuan untuk menyemak semula sokongan pelesenan yang dikeluarkan kepada premis-premis yang menjual dan menyimpan LPG. Ini adalah bertujuan untuk memastikan bahawa premis-premis tersebut mematuhi segala keperluan keselamatan kebakaran yang ditetapkan oleh JBPM serta mematuhi MS 830:2021- *Storage, handling and transportation of liquefied petroleum gases (LPG) – Code of practice (Fourth revision)* seperti berikut:

3.1 Klausula 11.4.4

Commercial premises for the storage of cylinders shall be of the detached, semi-detached or terrace type of construction and shall not be more than 5 storeys and with no basement and shall not house any of the types of occupancy specified in 11.4.1 on any floor or part thereof. Such premises shall be separated from neighbouring premises by a solid wall of total thickness of not less than 200 mm. the quantity of LPG stored in such commercial premises shall not exceed 135 kg unless storage is within special compartments or rooms as provided in 11.4.5.

.../2

"CEPAT DAN MESRA"



-2-

3.2 Klausula 11.4.5

Special compartments or rooms in commercial premises as specified in 11.4.4 for the storage of cylinders shall be constructed in accordance with the requirements of 11.4.5.1 to 11.4.5.7. The quantity of LPG stored in any one special compartment or room shall not exceed 4,500 kg.

4. Sehubungan itu, pihak YS Dato'/ tuan adalah diminta untuk meneliti dengan lebih terperinci keperluan-keperluan keselamatan kebakaran sebelum sokongan perakuan pelesenan diberikan berdasarkan kehendak yang ditetapkan oleh jabatan dan MS 830.

5. Kerjasama daripada pihak YS Dato'/tuan amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian, terima kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menjalankan amanah,


(DATO' TS. AHMAD IZRAM BIN OSMAN)
Pengarah
Bahagian Keselamatan Kebakaran,
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
AIO/pelesenan

- 1) YAS Ketua Pengarah
- 2) YAS Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
- 3) YAS Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan)
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

SENARAI EDARAN

1. YS Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat W.P. Kuala Lumpur
2. YS Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Selangor
3. YS Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Johor
4. YS Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Pulau Pinang
5. YS Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah
6. YS Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sarawak
7. YS Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Pahang
8. YS Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Kedah
9. YS Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak
10. YS Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Kelantan
11. YS Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Terengganu
12. YS Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Negeri Sembilan
13. YS Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Melaka
14. YS Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri W.P Putrajaya
15. YS Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri W.P Labuan
16. YS Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perlis