



Ruj Tuan :

Ruj Kami : JBPM/IP/BKK. 700-5/1/2 (46)

Tarikh : 7 Jun 2024

SEPERTI SENARAI EDARAN

YS Dato'/YS Tuan/Tuan/Puan,

PEMAKLUMAN BERKAITAN PENGGUNAAN TANGGA TUNGGAL BAGI PUSAT ASUHAN KANAK-KANAK/ TASKA / TABIKA DAN TASKA

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas serta surat bil. JBPM.IP.BKK.700-1/1/3 Jld.5 (57) berkaitan pelaksanaan dan penguatkuasaan Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam ("UKBS") 1984 (pindaan 2021) adalah berkaitan.

2. Merujuk kepada Undang-Undang Kecil 194 ("UUK 194"), UKBS 1984 (pindaan 2021) iaitu suatu tangga tunggal boleh dibenarkan dalam premis yang berikut:

- a) Jika mana-mana kediaman pada 12 meter tinggi diukur dari paras akses perkakas bomba ke lantai yang diduduki yang paling tinggi dan paling rendah; atau
- b) Jika mana-mana bangunan tidak lebih dua tingkat dan lantai pertamanya tidak lebih 6 meter dari tingkat bawah.

3. Oleh yang demikian, jika premis pusat asuhan kanak-kanak/ taska / tabika dan taska mematuhi sebagaimana UUK 194 (b), premis tersebut dibenarkan untuk menggunakan tangga tunggal dengan syarat mematuhi segala spesifikasi dan keperluan tangga tunggal tersebut. Jika premis tersebut tidak mematuhi UUK 194 (b), maka premis tersebut hendaklah mematuhi Perintah Tetap Ketua Pengarah (PTKP) Bilangan 3 tahun 2022 : Penentuan Keperluan Pepasangan Keselamatan Kebakaran (PKK) bagi Pusat Asuhan Kanak-Kanak/ Taska / Tabika dan Taska iaitu mempunyai sekurang-kurangnya dua (2) jalan keluar termasuk pintu keluar dan tangga keluar.

.../2-

'CEPAT DAN MESRA'



- 2 -

Kerjasama dan komitmen pihak YS Dato'/YS Tuan/Tuan/Puan berhubung perkara ini amatlah dihargai.

Sekian, terima kasih.

"MALAYSIA MADANI"

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menjalankan amanah,



(DATU KHIRUDIN BIN DRAHMAN @ HUSSAINI)

Pengarah

Bahagian Keselamatan Kebakaran

Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

s.k:

- i. YAS Ketua Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
- ii. YAS Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
- iii. YAS Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan)
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

DKD/mfs

SENARAI EDARAN

1. YS Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia W.P. Kuala Lumpur
2. YS Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor
3. YS Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Pulau Pinang
4. YS Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Johor
5. YS Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kedah
6. YS Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sabah
7. YS Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak
8. YS Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak
9. YS Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Pahang
10. YS Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sembilan
11. YS Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Terengganu
12. YS Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kelantan
13. YS Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Melaka
14. YS Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perlis
15. YS Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia W.P. Labuan
16. YS Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia W.P. Putrajaya